

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]（令和 2 年 4 月）

対象期間：令和 2 年 4 月 1 日～令和 2 年 4 月 30 日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量

種類		数量(単位)
一般廃棄物	紙・布類	715.59 (t / 月)
	木・竹類	105.75 (t / 月)
	ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類	420.09 (t / 月)
	厨芥類	108.64 (t / 月)
	不燃物類	40.56 (t / 月)
	その他	57.94 (t / 月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実績状況と措置(連続測定記録)

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度
測定位置	燃焼ガス出口(炉頂)	バグフィルタ前ダクト	バグフィルタ出口ダクト
測定結果が得られた日	令和 2 年 5 月 1 日	令和 2 年 5 月 1 日	令和 2 年 5 月 1 日
測定結果	1号炉月平均 864 °C	1号炉月平均 190 °C	1号炉月平均 52 ppm
	2号炉月平均 865 °C	2号炉月平均 193 °C	2号炉月平均 37 ppm
	別紙参照	別紙参照	別紙参照

※上記のチャート紙は桂苑のみ開示

ばいじんの除去の実施状況と措置

	冷却設備(ガス冷却装置)	排ガス処理設備(バグフィルタ)
ばいじんの除去を行った日	令和2年4月1日 スートフロア 1・2号	平常運転中 バグフィルタの除じんはすべて機器によるエアージェットのみ。 ※タイマー約3分間で16列を一巡 ※差圧計により反応、ランダムに可動。一日に10～15回程度。
ばいじんの除去を行った日	令和2年4月2日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年4月3日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年4月8日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年4月9日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年4月10日 開ロランシング1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年4月15日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年4月16日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年4月17日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年4月22日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年4月23日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年4月24日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年4月28日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年4月29日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年4月30日 スートフロア 1・2号	

熱灼原料分析結果

	1ヶ月に1回以上	結果	1年に1回以上	結果
採取位置	1号BF・GC下	AM・PM	不燃物コンペア	AM
採取した年月日	令和 2 年 4 月 16 日	1.0 %	令和 2 年 4 月 16 日	0.2 %
測定結果が得られた日	令和 2 年 4 月 28 日	0.4 %	令和 2 年 4 月 28 日	
採取位置	2号BF・GC下	AM・PM	不燃物コンペア	PM
採取した年月日	令和 2 年 4 月 16 日	0.6 %	令和 2 年 4 月 16 日	0.1 %
測定結果が得られた日	令和 2 年 4 月 28 日	0.6 %	令和 2 年 4 月 28 日	

排ガスの分析結果

		6ヶ月に1回以上	1年に一回以上
採取位置		バグフィルタ出口ダクト	
採取した年月日		令和 2 年 4 月 16 日	令和 年 月 日
測定結果が得られた日		令和 2 年 4 月 28 日	令和 年 月 日
ダイオキシン類			1号 (ng-TEQ/m ³ N) 2号 (ng-TEQ/m ³ N)
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	1号	定量下限値未満 (m ³ /h)
		2号	定量下限値未満 (m ³ /h)
	ばいじん	1号	0.0009 (g/m ³ n)
		2号	0.006 (g/m ³ n)
	塩化水素	1号	5 (mg/m ³ n)
		2号	8 (mg/m ³ n)
	窒素酸化物	1号	64 (cm ³ /m ³ n)
		2号	59 (cm ³ /m ³ n)

第 S2004011 号
令和2年4月28日

試験成績書

ふくおか県中央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号
株式会社 環境科学システム
〒816-0901福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号
TEL (092)504-2869(代) FAX(092)504-2893
代表取締役 島林 信広 印

依頼されました試料の試験結果は、以下のとおりです。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設
試料名	フライアッシュ
採取年月日	令和2年4月16日
採取時間	9:20
採取箇所	1号BF・GC
採取者	依頼者
試料提出日	令和2年4月16日
試験項目	試験結果
水分 (%)	---
大型不燃物 (%)	---
熱灼減量 (%)	1.0
【備考】	
試験方法：昭和52年11月4日環整第95号に準じた。	

第 S2004013 号
令和2年4月28日

試験成績書

ふくおか県中央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号
株式会社 環境科学システム

〒816-0901福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号

TEL (092)504-2869(代) FAX(092)504-2893

代表取締役 島林 信広 印

依頼されました試料の試験結果は、以下のとおりです。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設
試料名	フライアッシュ
採取年月日	令和2年4月16日
採取時間	14:00
採取箇所	1号BF・GC
採取者	依頼者
試料提出日	令和2年4月16日
試験項目	試験結果
水分 (%)	---
大型不燃物 (%)	---
熱灼減量 (%)	0.4
【備考】 試験方法：昭和52年11月4日環整第95号に準じた。	

第 S2004012 号

令和2年4月28日

試験成績書

ふくおか県中央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号

株式会社 環境科学システム

〒816-0901福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号

TEL (092)504-2869(代) FAX(092)504-2893

代表取締役 島林 信広 印

依頼されました試料の試験結果は、以下のとおりです。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設
試料名	フライアッシュ
採取年月日	令和2年4月16日
採取時間	9:50
採取箇所	2号BF・GC
採取者	依頼者
試料提出日	令和2年4月16日
試験項目	試験結果
水分 (%)	---
大型不燃物 (%)	---
熱灼減量 (%)	0.6
【備考】	
試験方法：昭和52年11月4日環整第95号に準じた。	

第 S2004014 号
令和2年4月28日

試験成績書

ふくおか県央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号
株式会社 環境科学システム
〒816-0901福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号
TEL (092)504-2869(代) FAX(092)504-2893
代表取締役 島林 信広 印

依頼されました試料の試験結果は、以下のとおりです。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設
試料名	フライアッシュ
採取年月日	令和2年4月16日
採取時間	14:00
採取箇所	2号BF・GC
採取者	依頼者
試料提出日	令和2年4月16日
試験項目	試験結果
水分 (%)	---
大型不燃物 (%)	---
熱灼減量 (%)	0.6
【備考】	
試験方法：昭和52年11月4日環整第95号に準じた。	

第 S2004015 号
令和2年4月28日

試験成績書

ふくおか県央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号
株式会社 環境科学システム
〒816-0901福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号
TEL (092)504-2869(代) FAX(092)504-2893
代表取締役 島林 信広 印

依頼されました試料の試験結果は、以下のとおりです。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設
試料名	ボトムアッシュ
採取年月日	令和2年4月16日
採取時間	10:20
採取箇所	No.3不燃物コンベヤ出口
採取者	一般財団法人 日本環境衛生センター
試料提出日	令和2年4月16日
試験項目	試験結果
水分 (%)	0.5未満
大型不燃物 (%)	65.4
熱灼減量 (%)	0.2
【備考】 試験方法：昭和52年11月4日環整第95号に準じた。	



第 S2004016 号
令和2年4月28日

試験成績書

ふくおか県央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号
株式会社 環境科学システム
〒816-0901福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号
TEL (092)504-2869(代) FAX(092)504-2893
代表取締役 島林 信広 印

依頼されました試料の試験結果は、以下のとおりです。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設
試料名	ボトムアッシュ
採取年月日	令和2年4月16日
採取時間	13:55
採取箇所	No.3不燃物コンベヤ出口
採取者	一般財団法人 日本環境衛生センター
試料提出日	令和2年4月16日
試験項目	試験結果
水分 (%)	0.5未満
大型不燃物 (%)	86.1
熱灼減量 (%)	0.1
【備考】 試験方法：昭和52年11月4日環整第95号に準じた。	



濃度計量証明書

ふくおか県中央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号

株式会社 環境科学システム

〒816-0901 福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号

TEL (092)504-2869(代) FAX (092)504-2893

環境計量士 第環6050号 島林 信広 印

依頼されました試料の計量結果は、
以下のとおりであることを証明します。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設	試料採取箇所	1号BF出口
試料採取日	令和2年4月16日	採取時間	11:44 ~ 12:53
計量対象		【計量結果】	定量下限値
硫黄酸化物	C vol ppm	定量下限値未満	0.5
	※ 乾き排ガス流量 m ³ /h *1	15,500	
	※ Co m ³ /h *2	---	
窒素酸化物 *3	Cs vol ppm	63	10
	※ C vol ppm	64	
	酸素 Os %	12.1	
塩化水素 *4	Cs mg/m ³	6	1
	※ C mg/m ³	5	
	酸素 Os %	11.1	

(1) 計量の方法

- ①硫黄酸化物 JIS K 0103 7.1 イオンクロマトグラフ法
- ②窒素酸化物 JIS K 0104 7.3 イオンクロマトグラフ法
- ③塩化水素 JIS K 0107 7.1 イオンクロマトグラフ法

(2) 算出方法

*1) 乾き排ガス流量

$$\text{断面積 (m}^2\text{)} \times \text{流速 (m/s)} \times 60^2 \times \{273.15 / (273.15 + \theta_2)\} \times \{(Pa + Ps) / 101.32\} \times (1 - W / 100)$$

θ_2 : 排ガス温度 (°C) Pa: 大気圧 (kPa)

W : 排ガスの水分 (%) Ps: 排ガスの静圧 (kPa)

*2) 硫黄酸化物量の計算

$$Co (\text{m}^3/\text{h}) = C (\text{vol ppm}) \times \text{乾き排ガス流量 (m}^3/\text{h}) \times 10^{-6}$$

Co: 標準状態における乾き排ガス中の硫黄酸化物の量 (m³/h)

C: 省令で定める方法により測定された硫黄酸化物の濃度 (vol ppm)

*3) 窒素酸化物

$$C = [(21 - On) / (21 - Os)] \cdot Cs (\text{vol ppm})$$

C: 標準状態における乾き排ガス中の窒素酸化物の量 (vol ppm) (vol ppm = cm³/m³)

Os: 排ガス中の酸素濃度 (%)

On: 政令で定める値 (12) (%)

Cs: 省令で定める方法により測定された窒素酸化物の濃度 (vol ppm)

*4) 塩化水素

$$C = [9 / (21 - Os)] \cdot Cs (\text{mg/m}^3)$$

C: 標準状態における乾き排ガス中の塩化水素の量 (mg/m³)

Os: 排ガス中の酸素濃度 (%)

On: 政令で定める値 (12) (%)

Cs: 省令で定める方法により測定された塩化水素の濃度 (mg/m³)

※標準状態とは、273.15K(0°C)、101.32kPaの状態

(3) 上記※印の項目は計量法第107条計量証明対象外。



第 N2004007 号
令和2年4月28日

濃度計量証明書

ふくおか県央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号
株式会社 環境科学システム

〒816-0901 福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号

TEL (092)504-2869(代) FAX (092)504-2893

環境計量士 第環6050号 島林 信広 印

依頼されました試料の計量結果は、
以下のとおりであることを証明します。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設	試料採取箇所	1号BF出口
試料採取日	令和2年4月16日	採取時間	11:43~13:08
計量対象		【計量結果】	定量下限値
ダスト濃度 (ばいじん)	Cs g/m ³	0.001	0.001
	*C g/m ³	0.0009	
酸素濃度	Os %	11.1	
※ 温度	℃	195	
※ 水分	%	27.9	
※ 流速	m/s	19.1	
※ 湿り排ガス流量	m ³ /h	21,500	
【備考】			
1)ダスト濃度：標準状態 [273.15K(0℃)、101.32kPa] における乾き排ガス1m ³ 中に含まれるダスト質量を示す。			
2)計量の方法：JIS Z 8808 排ガス中のダスト濃度の測定方法による。			
3)Cs：JIS Z 8808 に定める方法により測定されたダスト濃度(g/m ³)			
4)C：標準酸素濃度補正をしたダスト濃度(g/m ³) なお、Cは次式により算出 $C = [(21 - O_n) / (21 - O_s)] \cdot C_s$ O _n ：政令で定める値 12 (%) O _s ：排ガス中の酸素濃度(%)			
5)湿り排ガス流量(m ³ /h) = 断面積(m ²) × 流速(m/s) × 60 ² × 273.15 / (273.15 + θ ₂) × (Pa + Ps) / 101.32 湿り排ガス流量：標準状態における湿り排ガス流量(m ³ /h) θ ₂ ：排ガス温度(℃) Pa：大気圧(kPa) Ps：排ガスの静圧(kPa)			
6)上記※印の項目は計量法第107条計量証明対象外。			



第 N2004010 号
令和2年4月28日

濃度計量証明書

ふくおか県央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号
株式会社 環境科学システム
〒816-0901 福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号
TEL・(092)504-2869(代) FAX (092)504-2893
環境計量士 第環6050号 島林 信広 印

依頼されました試料の計量結果は、
以下のとおりであることを証明します。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設		試料採取箇所	2号BF出口	
試料採取日	令和2年4月16日		採取時間	11:47 ~ 13:02	
計量対象			【計量結果】		定量下限値
硫黄酸化物	C	vol ppm	定量下限値未満		0.5
	※ 乾き排ガス流量	m ³ /h *1	18,300		
	※ Co	m ³ /h *2	---		
窒素酸化物	*3 Cs	vol ppm	67		10
	※ C	vol ppm	59		
	酸素 Os	%	10.7		
塩化水素	*4 Cs	mg/m ³	6		1
	※ C	mg/m ³	8		
	酸素 Os	%	14.2		

(1) 計量の手法

- ①硫黄酸化物 JIS K 0103 7.1 イオンクロマトグラフ法
- ②窒素酸化物 JIS K 0104 7.3 イオンクロマトグラフ法
- ③塩化水素 JIS K 0107 7.1 イオンクロマトグラフ法

(2) 算出方法

*1) 乾き排ガス流量

$$\text{断面積 (m}^2\text{)} \times \text{流速 (m/s)} \times 60^2 \times \{273.15 / (273.15 + \theta_2)\} \times \{(Pa + Ps) / 101.32\} \times (1 - W / 100)$$

θ_2 : 排ガス温度 (°C)

Pa : 大気圧 (kPa)

W : 排ガスの水分 (%)

Ps : 排ガスの静圧 (kPa)

*2) 硫黄酸化物量の計算

$$Co (\text{m}^3/\text{h}) = C (\text{vol ppm}) \times \text{乾き排ガス流量 (m}^3/\text{h)} \times 10^{-6}$$

Co : 標準状態における乾き排ガス中の硫黄酸化物の量 (m³/h)

C : 省令で定める方法により測定された硫黄酸化物の濃度 (vol ppm)

*3) 窒素酸化物

$$C = [(21 - On) / (21 - Os)] \cdot Cs (\text{vol ppm})$$

C : 標準状態における乾き排ガス中の窒素酸化物の量 (vol ppm) (vol ppm = cm³/m³)

Os : 排ガス中の酸素濃度 (%)

On : 政令で定める値 (12) (%)

Cs : 省令で定める方法により測定された窒素酸化物の濃度 (vol ppm)

*4) 塩化水素

$$C = [9 / (21 - On)] \cdot Cs (\text{mg/m}^3)$$

C : 標準状態における乾き排ガス中の塩化水素の量 (mg/m³)

Os : 排ガス中の酸素濃度 (%)

On : 政令で定める値 (12) (%)

Cs : 省令で定める方法により測定された塩化水素の濃度 (mg/m³)

※標準状態とは、273.15K(0°C)、101.32kPaの状態

(3) 上記※印の項目は計量法第107条計量証明対象外。



濃度計量証明書

第 N2004009 号
令和2年4月28日

ふくおか県央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号
株式会社 環境科学システム

〒816-0901 福岡県大野城市乙企東三丁目10番12号

TEL (092)504-2869(代) FAX (092)504-2893

環境計量士 第環6050号 島林 信広 印

依頼されました試料の計量結果は、
以下のとおりであることを証明します。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設	試料採取箇所	2号BF出口
試料採取日	令和2年4月16日	採取時間	11:45~12:59
計量対象		【計量結果】	定量下限値
ダスト濃度 (ばいじん)	Cs g/m ³	0.005	0.001
	*C g/m ³	0.006	
酸素濃度	Os %	14.1	

※ 温度	℃	185	
※ 水分	%	32.3	
※ 流速	m/s	23.4	
※ 湿り排ガス流量	m ³ /h	27,000	

【備考】

1)ダスト濃度：標準状態 [273.15K(0℃)、101.32kPa] における乾き排ガス1m³中に含まれるダスト質量を示す。

2)計量の方法：JIS Z 8808 排ガス中のダスト濃度の測定方法による。

3)Cs：JIS Z 8808 に定める方法により測定されたダスト濃度(g/m³)

4)C：標準酸素濃度補正をしたダスト濃度(g/m³)

なお、Cは次式により算出

$$C = [(21 - O_n) / (21 - O_s)] \cdot C_s$$

O_n：政令で定める値 12 (%)

O_s：排ガス中の酸素濃度(%)

5)湿り排ガス流量(m³/h) = 断面積(m²) × 流速(m/s) × 60² × 273.15 / (273.15 + θ₂) × (Pa + Ps) / 101.32

湿り排ガス流量：標準状態における湿り排ガス流量(m³/h)

θ₂：排ガス温度(℃)

Pa：大気圧(kPa)

Ps：排ガスの静圧(kPa)

6)上記※印の項目は計量法第107条計量証明対象外。

