

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]（令和 2 年 6 月）

対象期間：令和 2 年 6 月 1 日～令和 2 年 6 月 30 日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量

種類		数量(単位)
一般廃棄物	紙・布類	701.28 (t / 月)
	木・竹類	103.63 (t / 月)
	ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類	411.68 (t / 月)
	厨芥類	106.47 (t / 月)
	不燃物類	39.75 (t / 月)
	その他	56.79 (t / 月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実績状況と措置(連続測定記録)

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度
測定位置	燃焼ガス出口(炉頂)	バグフィルタ前ダクト	バグフィルタ出口ダクト
測定結果が得られた日	令和 2 年 7 月 1 日	令和 2 年 7 月 1 日	令和 2 年 7 月 1 日
測定結果	1号炉月平均 866 °C	1号炉月平均 190 °C	1号炉月平均 47 ppm
	2号炉月平均 871 °C	2号炉月平均 192 °C	2号炉月平均 51 ppm
	別紙参照	別紙参照	別紙参照

※上記のチャート紙は桂苑のみ開示

ばいじんの除去の実施状況と措置

	冷却設備(ガス冷却装置)	排ガス処理設備(バグフィルタ)
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月3日 スートフロア 1・2号	平常運転中 バグフィルタの除じんはすべて機器によるエアージのみ。 ※タイマー約3分間で16列を一巡 ※差圧計により反応、ランダムに可動。一日に10~15回程度。
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月4日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月5日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月10日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月11日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月12日 スートフロア 1号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月16日 スートフロア 2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月17日 スートフロア 2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月18日 スートフロア 2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月19日 スートフロア 2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月20日 スートフロア 2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月23日 スートフロア 2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月24日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月25日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月26日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年6月30日 スートフロア 1・2号	

熱灼原料分析結果

	1ヶ月に1回以上	結果	1年に1回以上	結果
採取位置	1, 2号BF・GC下		不燃物コンベア	
採取した年月日	令和 2 年 6 月 24 日	1.8 %	令和 2 年 月 日	%
測定結果が得られた日	令和 2 年 7 月 8 日		令和 2 年 月 日	

排ガスの分析結果

			6ヶ月に1回以上	1年に一回以上	
採取位置			バグフィルタ出口ダクト		
採取した年月日			令和 2 年 6 月 26 日	令和 2 年 月 日	
測定結果が得られた日			令和 2 年 7 月 8 日	令和 2 年 月 日	
ダイオキシン類			1号 (ng-TEQ/m ³ N) 2号 (ng-TEQ/m ³ N)		
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	1号			/
		2号			
	ばいじん	1号			
		2号			
	塩化水素	1号	11 (mg/m ³ n)		
		2号	15 (mg/m ³ n)		
	窒素酸化物	1号	60 (cm ³ /m ³ n)		
		2号	58 (cm ³ /m ³ n)		

第 S2006052 号
令和2年7月8日

試験成績書

ふくおか県央環境広域施設組合 様

株式会社 環境科学システム
〒816-0901福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号
TEL(092)504-2869(代) FAX(092)504-2893
代表取締役 島林 信広

依頼されました試料の試験結果は、以下のとおりです。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設
試料名	フライアッシュ
採取年月日	令和2年6月24日
採取時間	4:00
採取箇所	1, 2号BF・GC
採取者	依頼者
試料提出日	令和2年6月24日
試験項目	試験結果
水分 (%)	---
大型不燃物 (%)	---
熱灼減量 (%)	1.8
【備考】 試験方法：昭和52年11月4日環整第95号に準じた。	



第 N2006062 号
令和2年7月8日



濃 度 計 量 証 明 書

ふくおか県央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号
株式会社 環境科学システム

〒816-0901福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号
TEL (092)504-2899 FAX (092)504-2893
環境計量士 第環6050号 島林 信彦 印

依頼されました試料の計量結果は、
以下のとおりであることを証明します。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設	試料採取箇所	2号BF出口
試料採取日	令和2年6月26日	採取時間	12:50~13:58
計 量 対 象		【計 量 結 果】	定 量 下 限 値
硫黄酸化物	C vol ppm	---	---
	※ 乾き排ガス流量 m ³ /h *1	---	
	※ Co m ³ /h *2	---	
*3 窒素酸化物	Cs vol ppm	62	10
	※ C vol ppm	58	
	酸素 Os %	11.4	
*4 塩化水素	Cs mg/m ³	15	1
	※ C mg/m ³	15	
	酸素 Os %	11.9	

【備 考】

(1) 計量の方法

- ① 硫黄酸化物 JIS K 0103(2011) 7.1 イオンクロマトグラフ法
- ② 窒素酸化物 JIS K 0104(2011) 7.3 イオンクロマトグラフ法
- ③ 塩化水素 JIS K 0107(2012) 7.1 イオンクロマトグラフ法

(2) 算出方法

*1) 乾き排ガス流量

$$\text{断面積 (m}^2\text{)} \times \text{流速 (m/s)} \times 60^2 \times \{273.15 / (273.15 + \theta_2)\} \times \{(Pa + Ps) / 101.32\} \times (1 - W / 100)$$

θ_2 : 排ガス温度 (°C)

Pa: 大気圧 (kPa)

W: 排ガスの水分 (%)

Ps: 排ガスの静圧 (kPa)

*2) 硫黄酸化物量の計算

$$Co (\text{m}^3/\text{h}) = C (\text{vol ppm}) \times \text{乾き排ガス流量 (m}^3/\text{h)} \times 10^{-6}$$

Co: 標準状態における乾き排ガス中の硫黄酸化物の量 (m³/h)

C: 省令で定める方法により測定された硫黄酸化物の濃度 (vol ppm)

*3) 窒素酸化物

$$C = [(21 - On) / (21 - Os)] \cdot Cs (\text{vol ppm})$$

C: 標準状態における乾き排ガス中の

窒素酸化物の量 (vol ppm) (vol ppm = cm³/m³)

Os: 排ガス中の酸素濃度 (%)

On: 省令で定める値 (12 %)

Cs: 省令で定める方法により測定された窒素酸化物の濃度 (vol ppm)

*4) 塩化水素

$$C = [9 / (21 - Os)] \cdot Cs (\text{mg/m}^3)$$

C: 標準状態における乾き排ガス中の塩化水素の量 (mg/m³)

Os: 排ガス中の酸素濃度 (%)

Cs: 省令で定める方法により測定された塩化水素の濃度 (mg/m³)

※ 標準状態とは、273.15K(0°C)、101.32kPaの状態

(3) 上記※印の項目は計量法第107条計量証明対象外。



第 N2006061 号
令和2年7月8日

濃度計量証明書

ふくおか県中央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号
株式会社 環境科学システム
〒816-0901福岡県大野城市之金東三丁目10番12号
TEL (092) 504-2869 FAX (092) 504-2893
環境計量士 第環6050号 島林 信宏 印

依頼されました試料の計量結果は、
以下のとおりであることを証明します。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設	試料採取箇所	1号BF出口
試料採取日	令和2年6月26日	採取時間	10:52 ~ 12:32
計量対象		【計量結果】	定量下限値
ガス状水銀	Cs $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.39	0.04
	※ C $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.39	
粒子状水銀	Cs $\mu\text{g}/\text{m}^3$	定量下限値未満	0.003
	※ C $\mu\text{g}/\text{m}^3$	—	
全水銀	※ C $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.39	
酸素濃度	Os %	12.0	

※ 湿り排ガス流量	m^3/h	22,600
※ 乾き排ガス流量	m^3/h	14,600

【備考】

- 水銀濃度は、標準状態 [273.15K(0°C)、101.32kPa] における乾き排ガス1 m^3 中に含まれる濃度である。
- 水銀濃度の計量方法は平成28年度環境省告示第94号による。
- 全水銀は、ガス状水銀と粒子状水銀の総和である。ただし、総和の算出には各数値の丸める前の数値を使っているため、一致しないことがある。
- 検出下限値以上で定量下限値未満の場合は、精度が保証できない数値であることから括弧付きの濃度表記で記載している。
- Cは標準酸素濃度補正をした水銀濃度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)である。

なお、算出は次式による O_n : 省令で定める値 12 (%)
 $C = [(21 - O_n) / (21 - O_s)] \cdot C_s$ O_s : 排ガス中の酸素濃度 (%)

6) 湿り排ガス流量(m^3/h) = 断面積(m^2) × 流速(m/s) × 60² × 273.15 / (273.15 + θ_2) × (Pa + Ps) / 101.32
 θ_2 : 排ガス温度(°C) Pa : 大気圧(kPa) Ps : 排ガスの静圧(kPa)

7) 乾き排ガス流量(m^3/h) = 湿り排ガス流量(m^3/h) × (1 - Xw/100)
Xw : 排ガス中の水蒸気の体積百分率(%)

8) 水銀濃度の検出下限値
ガス状水銀 0.01 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
粒子状水銀 0.001 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

8) 上記※印の項目は計量法第107条の計量証明対象外である。



濃度計量証明書

第 N2006063 号
令和2年7月8日

ふくおか県央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号
株式会社 環境科学システム
〒816-0901福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号
TEL (092)504-2869(代) FAX (092)504-2893
環境計量士 第環6050(特) 島林 信彦 印

依頼されました試料の計量結果は、
以下のとおりであることを証明します。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設	試料採取箇所	2号BF出口
試料採取日	令和2年6月26日	採取時間	12:50 ~ 14:30
計量対象		【計量結果】	定量下限値
ガス状水銀	Cs $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.62	0.04
	※ C $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.58	
粒子状水銀	Cs $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.097	0.003
	※ C $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.091	
全水銀	※ C $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.67	
酸素濃度	Os %	11.4	

※ 湿り排ガス流量	m^3/h	25,500
※ 乾き排ガス流量	m^3/h	17,600

【備考】

- 水銀濃度は、標準状態 [273.15K(0°C)、101.32kPa] における乾き排ガス1m³中に含まれる濃度である。
- 水銀濃度の計量方法は平成28年度環境省告示第94号による。
- 全水銀は、ガス状水銀と粒子状水銀の総和である。ただし、総和の算出には各数値の丸める前の数値を使っているため、一致しないことがある。
- 検出下限値以上で定量下限値未満の場合は、精度が保証できない数値であることから括弧付きの濃度表記で記載している。
- Cは標準酸素濃度補正をした水銀濃度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)である。
 なお、算出は次式による

$$C = [(21 - O_n) / (21 - O_s)] \cdot C_s$$
 O_n: 省令で定める値 12 (%)
 O_s: 排ガス中の酸素濃度 (%)
- 湿り排ガス流量(m^3/h) = 断面積(m^2) × 流速(m/s) × 60² × 273.15 / (273.15 + θ_2) × (Pa + Ps) / 101.32
 θ_2 : 排ガス温度(°C) Pa: 大気圧(kPa) Ps: 排ガスの静圧(kPa)
- 乾き排ガス流量(m^3/h) = 湿り排ガス流量(m^3/h) × (1 - X_w/100)
 X_w: 排ガス中の水蒸気の体積百分率(%)
- 水銀濃度の検出下限値
 ガス状水銀 0.01 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 粒子状水銀 0.001 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- 上記※印の項目は計量法第107条の計量証明対象外である。

