

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]（令和 2 年 7 月）

対象期間：令和 2 年 7 月 1 日～令和 2 年 7 月 31 日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量

種類		数量(単位)
一般廃棄物	紙・布類	819.56 (t / 月)
	木・竹類	121.11 (t / 月)
	ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類	481.12 (t / 月)
	厨芥類	124.43 (t / 月)
	不燃物類	46.45 (t / 月)
	その他	66.36 (t / 月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実績状況と措置(連続測定記録)

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度
測定位置	燃焼ガス出口(炉頂)	バグフィルタ前ダクト	バグフィルタ出口ダクト
測定結果が得られた日	令和 2 年 8 月 1 日	令和 2 年 8 月 1 日	令和 2 年 8 月 1 日
測定結果	1号炉月平均 861 °C	1号炉月平均 195 °C	1号炉月平均 48 ppm
	2号炉月平均 870 °C	2号炉月平均 196 °C	2号炉月平均 60 ppm
	別紙参照	別紙参照	別紙参照

※上記のチャート紙は桂苑のみ開示

ばいじんの除去の実施状況と措置

	冷却設備(ガス冷却装置)	排ガス処理設備(バグフィルタ)
ばいじんの除去を行った日	令和2年7月1日 スートブロー 1号	平常運転中 バグフィルタの除じんはすべて機器によるエアージのみ。 ※タイマー約3分間で16列を一巡 ※差圧計により反応、ランダムに可動。一日に10~15回程度。
ばいじんの除去を行った日	令和2年7月2日 スートブロー 1号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年7月3日 スートブロー 1号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年7月8日 スートブロー 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年7月9日 スートブロー 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年7月10日 スートブロー 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年7月10日 開口ランシング 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年7月15日 スートブロー 2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年7月16日 スートブロー 2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年7月17日 スートブロー 2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年7月21日 スートブロー 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年7月22日 スートブロー 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年7月23日 スートブロー 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年7月28日 スートブロー 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和2年7月29日 スートブロー 1・2号	

熱灼原料分析結果

	1ヶ月に1回以上	結果	1年に1回以上	結果
採取位置	1, 2号BF・GCT下	2.8 %	不燃物コンペア	%
採取した年月日	令和 2 年 7 月 22 日		令和 2 年 月 日	
測定結果が得られた日	令和 2 年 7 月 30 日		令和 2 年 月 日	

排ガスの分析結果

		6ヶ月に1回以上	1年に一回以上	
採取位置		バグフィルタ出口ダクト		
採取した年月日		令和 2 年 月 日	令和 2 年 月 日	
測定結果が得られた日		令和 2 年 月 日	令和 2 年 月 日	
ダイオキシン類		/	1号 (ng-TEQ/m ³ N)	
			2号 (ng-TEQ/m ³ N)	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物		1号 (m ³ /h)	/
			2号 (m ³ /h)	
	ばいじん		1号 (g/m ³ n)	
			2号 (g/m ³ n)	
	塩化水素		1号 (mg/m ³ n)	
			2号 (mg/m ³ n)	
	窒素酸化物		1号 (cm ³ /m ³ n)	
			2号 (cm ³ /m ³ n)	

試験成績書

ふくおか県央環境広域施設組合 様

株式会社 環境科学システム
〒816-0901福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号
TEL (092)504-2869(代) FAX (092)504-2893
代表取締役 島林 信広 印

依頼されました試料の試験結果は、以下のとおりです。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設
試料名	フライアッシュ
採取年月日	令和2年7月22日
採取時間	8:00
採取箇所	1, 2号BF・GC
採取者	依頼者
試料提出日	令和2年7月22日
試験項目	試験結果
水分 (%)	---
大型不燃物 (%)	---
熱灼減量 (%)	2.8
【備考】	
試験方法：昭和52年11月4日環整第95号に準じた。	

月 報 (桂苑帳票 : 設備運転)

データ日付 : 令和2年 7月 (1/3)

施設長	統括責任者	主任	担当者

日 付	ごみ投入量				重油使用量				稼働時間				使用水量		
	1号炉		2号炉		1号炉		2号炉		1号炉		2号炉		井水	プラント	建設設備
	t	t	kg	kg	kg	kg	kg	kg	時:分	時:分	時:分	時:分	m3	m3	m3
07/01	59.43	*	59.43	73	73	*	*	73	24:00	*	24:00	134	132	2	
07/02	61.00	*	61.00	344	372	*	*	372	24:00	*	24:00	117	114	3	
07/03	50.84	*	50.84	118	331	*	*	331	22:00	*	22:00	108	106	2	
07/04	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*	1	
07/05	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
07/06	44.92	39.81	84.73	277	483	400	123	523	18:00	17:00	35:00	114	113	1	
07/07	55.69	50.29	105.98	*	282	56	226	282	24:00	24:00	48:00	192	190	2	
07/08	61.25	53.84	115.09	*	104	281	119	400	24:00	24:00	48:00	219	214	5	
07/09	61.81	55.17	116.98	*	211	*	101	312	24:00	24:00	48:00	241	235	6	
07/10	12.09	10.32	22.41	*	53	35	35	88	14:00	14:00	28:00	32	31	1	
07/11	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*	1	
07/12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
07/13	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*	1	
07/14	*	41.05	41.05	*	600	492	108	600	18:00	18:00	18:00	62	60	2	
07/15	*	53.59	53.59	*	81	81	81	81	24:00	24:00	24:00	95	94	1	
07/16	*	53.38	53.38	*	53	53	53	53	24:00	24:00	24:00	90	88	2	
07/17	*	44.67	44.67	*	58	58	58	58	22:00	22:00	22:00	95	93	2	
07/18	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
07/19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*	1	
07/20	37.10	36.04	73.14	535	586	366	87	453	17:00	17:00	34:00	98	97	1	
07/21	59.91	56.89	116.80	*	66	63	86	139	24:00	24:00	48:00	230	228	2	
07/22	57.54	53.32	110.86	*	74	74	181	181	24:00	24:00	48:00	232	230	2	
07/23	49.56	46.82	96.38	*	73	73	70	70	23:00	23:00	46:00	170	170	*	
07/24	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*	1	
07/25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
07/26	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	*	1	
07/27	42.20	39.24	81.44	291	354	262	131	393	18:00	18:00	36:00	130	129	1	
07/28	55.40	52.96	108.36	*	49	49	157	157	24:00	24:00	48:00	200	198	2	
07/29	55.71	51.99	107.70	144	212	133	173	306	24:00	24:00	48:00	218	217	1	
07/30	58.14	34.56	92.70	169	407	234	133	367	16:00	16:00	40:00	151	149	2	
07/31	49.78	12.72	62.50	*	115	115	65	180	08:00	08:00	30:00	127	125	2	
最大	61.81	56.89	116.98	535	586	492	226	600	24:00	24:00	48:00	241	235	6	
最小	12.09	10.32	22.41	28	49	53	35	35	14:00	08:00	18:00	1	31	1	
平均	51.32	43.70	79.00	223	226	263	110	237	22:00	20:30	35:23	113	143	2	
合計	872.37	786.66	1,659.03	1,562	3,845	2,277	1,987	4,264	369:00	374:00	743:00	3,061	3,013	48	
備考															

