

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]（令和 3 年 1 月）

対象期間：令和 3 年 1 月 1 日～令和 3 年 1 月 31 日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量

種 類		数量(単位)
一 般 廃 棄 物	紙・布類	663.03 (t / 月)
	木・竹類	43.57 (t / 月)
	ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類	295.60 (t / 月)
	厨芥類	123.66 (t / 月)
	不燃物類	3.53 (t / 月)
	その他	48.29 (t / 月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実績状況と措置(連続測定記録)

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度
測定位置	燃焼ガス出口(炉頂)	バグフィルタ前ダクト	バグフィルタ出口ダクト
測定結果が得られた日	令和 3 年 2 月 1 日	令和 3 年 2 月 1 日	令和 3 年 2 月 1 日
測定結果	1号炉月平均 856 °C	1号炉月平均 189 °C	1号炉月平均 31 ppm
	2号炉月平均 856 °C	2号炉月平均 190 °C	2号炉月平均 40 ppm
	別紙参照	別紙参照	別紙参照

※上記のチャート紙は桂苑のみ開示

ばいじんの除去の実施状況と措置

	冷却設備(ガス冷却装置)	排ガス処理設備(バグフィルタ)
ばいじんの除去を行った日	令和3年1月5日 スートフロア 1・2号	平常運転中 バグフィルタの除じんはすべて機器によるエアージのみ。 ※タイマー約3分間で16列を一巡 ※差圧計により反応、ランダムに可動。一日に10~15回程度。
ばいじんの除去を行った日	令和3年1月6日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年1月8日 スートフロア 1号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年1月13日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年1月14日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年1月20日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年1月21日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年1月22日 開口ランシング 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年1月26日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年1月27日 スートフロア 2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年1月28日 スートフロア 2号	

熱灼原料分析結果

	1ヶ月に1回以上	結果	1年に1回以上	結果
採取位置	1, 2号BF・GC下	1.1 %	不燃物コンベア	%
採取した年月日	令和 3 年 1 月 6 日		令和 3 年 月 日	
測定結果が得られた日	令和 3 年 1 月 20 日		令和 3 年 月 日	

排ガスの分析結果

		6ヶ月に1回以上	1年に一回以上
採取位置		バグフィルタ出口ダクト	
採取した年月日		令和 年 月 日	令和 年 月 日
測定結果が得られた日		令和 年 月 日	令和 年 月 日
ダイオキシン類		1号 (ng-TEQ/m ³ N) 2号 (ng-TEQ/m ³ N)	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物		
		2号 (m ³ /h)	
	ばいじん	1号 (g/m ³ n)	
		2号 (g/m ³ n)	
	塩化水素	1号 (mg/m ³ n)	
		2号 (mg/m ³ n)	
	窒素酸化物	1号 (cm ³ /m ³ n)	
		2号 (cm ³ /m ³ n)	

第 S2001142 号
令和3年1月20日

試 験 成 績 書

ふくおか県央環境広域施設組合 様

株式会社 環境科学システム
〒816-0901福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号
TEL (092)504-2869(代) FAX (092)504-2898
代表取締役 島林 信広

依頼されました試料の試験結果は、以下のとおりです。

施 設 名	桂苑 ごみ焼却処理施設
試 料 名	フライアッシュ
採 取 年 月 日	令和 3 年 1 月 6 日
採 取 時 間	5:00
採 取 箇 所	1, 2号BF・GC
採 取 者	依頼者
試 料 提 出 日	令和 3 年 1 月 6 日
試 験 項 目	試 験 結 果
水 分 (%)	---
大型不燃物 (%)	---
熱 灼 減 量 (%)	1.1
【 備 考 】	
	試験方法：昭和52年11月4日環整第95号に準じた。

