

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]（令和 3 年 2 月）

対象期間：令和 3 年 2 月 1 日～令和 3 年 2 月 28 日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量

種 類		数量(単位)
一 般 廃 棄 物	紙・布類	577.02 (t / 月)
	木・竹類	37.92 (t / 月)
	ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類	257.25 (t / 月)
	厨芥類	107.61 (t / 月)
	不燃物類	3.07 (t / 月)
	その他	42.03 (t / 月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実績状況と措置(連続測定記録)

燃焼ガス温度	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度
測定位置	燃焼ガス出口(炉頂)	バグフィルタ前ダクト	バグフィルタ出口ダクト
測定結果が得られた日	令和 3 年 3 月 1 日	令和 3 年 3 月 1 日	令和 3 年 3 月 1 日
測定結果	1号炉月平均 863 °C	1号炉月平均 189 °C	1号炉月平均 34 ppm
	2号炉月平均 858 °C	2号炉月平均 190 °C	2号炉月平均 42 ppm
	別紙参照	別紙参照	別紙参照

※上記のチャート紙は桂苑のみ開示

ばいじんの除去の実施状況と措置

	冷却設備(ガス冷却装置)	排ガス処理設備(バグフィルタ)
ばいじんの除去を行った日	令和3年2月3日 スートフロア 1・2号	平常運転中 バグフィルタの除じんはすべて機器によるエアージのみ。 ※タイマー約3分間で16列を一巡 ※差圧計により反応、ランダムに可動。一日に10~15回程度。
ばいじんの除去を行った日	令和3年2月4日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年2月10日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年2月11日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年2月17日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年2月18日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年2月19日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年2月23日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年2月24日 スートフロア 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和3年2月24日 開口ランシング 1・2号	

熱灼原料分析結果

	1ヶ月に1回以上	結果	1年に1回以上	結果
採取位置	1, 2号BF・GC下	0.8 %	不燃物コンベア	%
採取した年月日	令和 3 年 2 月 10 日		令和 3 年 月 日	
測定結果が得られた日	令和 3 年 2 月 22 日		令和 3 年 月 日	

排ガスの分析結果

		6ヶ月に1回以上	1年に一回以上
採取位置		バグフィルタ出口ダクト	
採取した年月日		令和 3 年 2 月 10 日	令和 年 月 日
測定結果が得られた日		令和 3 年 2 月 22 日	令和 年 月 日
ダイオキシン類		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; transform: rotate(45deg);"></div>	
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	1号	(m ³ /h)
		2号	(m ³ /h)
	ばいじん	1号	(g/m ³ n)
		2号	(g/m ³ n)
	塩化水素	1号	定量下限値未満 (mg/m ³ n)
		2号	定量下限値未満 (mg/m ³ n)
	窒素酸化物	1号	47 (cm ³ /m ³ n)
		2号	28 (cm ³ /m ³ n)



第 S2002168 号
令和3年2月22日

試験成績書

ふくおか県央環境広域施設組合 様

株式会社 環境科学システム
〒816-0901福岡県大野城市石金東三丁目10番12号
TEL (092)504-2869(代) FAX (092)504-2893
代表取締役 川島 信広 印

依頼されました試料の試験結果は、以下のとおりです。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設
試料名	フライアッシュ
採取年月日	令和3年2月10日
採取時間	5:00
採取箇所	1, 2号BF・GC
採取者	依頼者
試料提出日	令和3年2月10日
試験項目	試験結果
水分 (%)	----
大型不燃物 (%)	----
熱灼減量 (%)	0.8
【備考】	
試験方法：昭和52年11月4日環整第95号に準じた。	



濃度計量証明書

第 N2002414 号
令和3年2月22日

ふくおか県央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号
株式会社 環境科学システム
〒816-0901福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号
TEL (092)504-2869 FAX (092)504-2893
環境計量士 第環6050号 島林 信広 印

依頼されました試料の計量結果は、
以下のとおりであることを証明します。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設	試料採取箇所	1号BF出口
試料採取日	令和3年2月10日	採取時間	11:18~12:24
計量対象		【計量結果】	定量下限値
硫黄酸化物	C vol ppm	---	---
	※ 乾き排ガス流量 m ³ /h *1	---	
	※ Co m ³ /h *2	---	
*3 窒素酸化物	Cs vol ppm	45	10
	※ C vol ppm	47	
	酸素 Os %	12.4	
*4 塩化水素	Cs mg/m ³	定量下限値未満	1
	※ C mg/m ³	---	
	酸素 Os %	12.0	

【備考】

(1) 計量の方法

- ①硫黄酸化物 JIS K 0103 7.1(2011) イオンクロマトグラフ法
- ②窒素酸化物 JIS K 0104 7.3(2011) イオンクロマトグラフ法
- ③塩化水素 JIS K 0107 7.1(2012) イオンクロマトグラフ法

(2) 算出方法

*1) 乾き排ガス流量

$$\text{断面積(m}^2\text{)} \times \text{流速(m/s)} \times 60^2 \times \{273.15 / (273.15 + \theta_2)\} \times \{(Pa + Ps) / 101.32\} \times (1 - W / 100)$$

θ_2 : 排ガス温度(°C)

Pa: 大気圧(kPa)

W: 排ガスの水分(%)

Ps: 排ガスの静圧(kPa)

*2) 硫黄酸化物量の計算

$$Co(\text{m}^3/\text{h}) = C(\text{vol ppm}) \times \text{乾き排ガス流量}(\text{m}^3/\text{h}) \times 10^{-6}$$

Co: 標準状態における乾き排ガス中の硫黄酸化物の量(m³/h)

C: 省令で定める方法により測定された硫黄酸化物の濃度(vol ppm)

*3) 窒素酸化物

$$C = [(21 - On) / (21 - Os)] \cdot Cs(\text{vol ppm})$$

C: 標準状態における乾き排ガス中の

窒素酸化物の量(vol ppm) (vol ppm = cm³/m³)

Os: 排ガス中の酸素濃度(%)

On: 省令で定める値(12%)

Cs: 省令で定める方法により測定された窒素酸化物の濃度(vol ppm)

*4) 塩化水素

$$C = [9 / (21 - Os)] \cdot Cs(\text{mg/m}^3)$$

C: 標準状態における乾き排ガス中の塩化水素の量(mg/m³)

Os: 排ガス中の酸素濃度(%)

Cs: 省令で定める方法により測定された塩化水素の濃度(mg/m³)

※ 標準状態とは、273.15K(0°C)、101.32kPaの状態

(3) 上記※印の項目は計量法第107条計量証明対象外。



濃度計量証明書

第 N2002416 号

令和3年2月22日

ふくおか県央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号
株式会社 環境科学システム
〒816-0901福岡県大野城市金東三丁目10番12号
TEL (092)504-2869(代) FAX (092)504-2898
環境計量士 第環6050号 島林 信彦 印

依頼されました試料の計量結果は、
以下のとおりであることを証明します。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設		試料採取箇所	2号BF出口
試料採取日	令和3年2月10日		採取時間	12:37~13:46
計量対象		【計量結果】		定量下限値
硫黄酸化物	C	vol ppm	---	---
	※ 乾き排ガス流量	m ³ /h *1	---	
	※ Co	m ³ /h *2	---	
*3 窒素酸化物	Cs	vol ppm	26	10
	※ C	vol ppm	28	
	酸素 Os	%	12.7	
*4 塩化水素	Cs	mg/m ³	定量下限値未満	1
	※ C	mg/m ³	---	
	酸素 Os	%	12.5	

【備考】

(1) 計量の方法

- ①硫黄酸化物 JIS K 0103 7.1(2011) イオンクロマトグラフ法
- ②窒素酸化物 JIS K 0104 7.3(2011) イオンクロマトグラフ法
- ③塩化水素 JIS K 0107 7.1(2012) イオンクロマトグラフ法

(2) 算出方法

*1) 乾き排ガス流量

$$\text{断面積 (m}^2\text{)} \times \text{流速 (m/s)} \times 60^2 \times \{273.15 / (273.15 + \theta_2)\} \times \{(Pa + Ps) / 101.32\} \times (1 - W / 100)$$

θ_2 : 排ガス温度(°C)

Pa: 大気圧(kPa)

W: 排ガスの水分(%)

Ps: 排ガスの静圧(kPa)

*2) 硫黄酸化物量の計算

$$Co (\text{m}^3/\text{h}) = C (\text{vol ppm}) \times \text{乾き排ガス流量 (m}^3/\text{h)} \times 10^{-6}$$

Co: 標準状態における乾き排ガス中の硫黄酸化物の量(m³/h)

C: 省令で定める方法により測定された硫黄酸化物の濃度(vol ppm)

*3) 窒素酸化物

$$C = [(21 - On) / (21 - Os)] \cdot Cs (\text{vol ppm})$$

C: 標準状態における乾き排ガス中の

窒素酸化物の量(vol ppm) (vol ppm = cm³/m³)

Os: 排ガス中の酸素濃度(%)

On: 省令で定める値(12%)

Cs: 省令で定める方法により測定された窒素酸化物の濃度(vol ppm)

*4) 塩化水素

$$C = [9 / (21 - Os)] \cdot Cs (\text{mg/m}^3)$$

C: 標準状態における乾き排ガス中の塩化水素の量(mg/m³)

Os: 排ガス中の酸素濃度(%)

Cs: 省令で定める方法により測定された塩化水素の濃度(mg/m³)

※ 標準状態とは、273.15K(0°C)、101.32kPaの状態

(3) 上記※印の項目は計量法第107条計量証明対象外。



濃度計量証明書

第 N2002415 号
令和3年2月22日

ふくおか県央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号
株式会社 環境科学システム
〒816-0901福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号
TEL (092)504-2869(代) FAX (092)504-2893
環境計量士 第環6050号 島林 信広 印

依頼されました試料の計量結果は、
以下のとおりであることを証明します。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設	試料採取箇所	1号BF出口
試料採取日	令和3年2月10日	採取時間	11:15 ~ 12:55
計量対象		【計量結果】	定量下限値
ガス状水銀	Cs $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.55	0.04
	* C $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.52	
粒子状水銀	Cs $\mu\text{g}/\text{m}^3$	定量下限値未満 (0.001)	0.003
	* C $\mu\text{g}/\text{m}^3$	(0.001)	
全水銀	* C $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.52	
酸素濃度	Os %	11.6	

※ 湿り排ガス流量	m^3/h	23,600
※ 乾き排ガス流量	m^3/h	16,600

【備考】

- 水銀濃度は、標準状態 [273.15K(0°C)、101.32kPa] における乾き排ガス 1m^3 中に含まれる濃度である。
- 水銀濃度の計量方法は平成28年度環境省告示第94号による。
- 全水銀は、ガス状水銀と粒子状水銀の総和である。ただし、総和の算出には各数値の丸める前の数値を使っているため、一致しないことがある。
- 検出下限値以上で定量下限値未満の場合は、精度が保証できない数値であることから括弧付きの濃度表記で記載している。
- Cは標準酸素濃度補正をした水銀濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) である。
 なお、算出は次式による O_n : 省令で定める値 12 (%)
 $C = [(21 - O_n) / (21 - O_s)] \cdot C_s$ O_s : 排ガス中の酸素濃度 (%)
- 湿り排ガス流量 (m^3/h) = 断面積 (m^2) × 流速 (m/s) × $60^2 \times 273.15 / (273.15 + \theta_2) \times (P_a + P_s) / 101.32$
 θ_2 : 排ガス温度 (°C) P_a : 大気圧 (kPa) P_s : 排ガスの静圧 (kPa)
- 乾き排ガス流量 (m^3/h) = 湿り排ガス流量 (m^3/h) × $(1 - X_w / 100)$
 X_w : 排ガス中の水蒸気の体積百分率 (%)
- 水銀濃度の検出下限値
 ガス状水銀 $0.01 \mu\text{g}/\text{m}^3$
 粒子状水銀 $0.001 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- 上記※印の項目は計量法第107条の計量証明対象外である。



濃度計量証明書

第 N2002417 号
令和3年2月22日

ふくおか県央環境広域施設組合 様

環境計量証明事業 福岡県登録濃度第7号
株式会社 環境科学システム
〒816-0901福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号
TEL (092)504-2869(代) FAX (092)504-2893
環境計量士 第環6050号 島林 信広 印

依頼されました試料の計量結果は、
以下のとおりであることを証明します。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設	試料採取箇所	2号BF出口
試料採取日	令和3年2月10日	採取時間	12:35 ~ 14:15
計量対象		【計量結果】	定量下限値
ガス状水銀	Cs $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.13	0.04
	※ C $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.16	
粒子状水銀	Cs $\mu\text{g}/\text{m}^3$	定量下限値未満 (0.002)	0.003
	※ C $\mu\text{g}/\text{m}^3$	(0.002)	
全水銀	※ C $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.16	
酸素濃度	Os %	13.0	

※ 湿り排ガス流量	m^3/h	26,300	
※ 乾き排ガス流量	m^3/h	18,000	

【備考】

- 水銀濃度は、標準状態 [273.15K(0°C)、101.32kPa] における乾き排ガス 1m^3 中に含まれる濃度である。
- 水銀濃度の計量方法は平成28年度環境省告示第94号による。
- 全水銀は、ガス状水銀と粒子状水銀の総和である。ただし、総和の算出には各数値の丸める前の数値を使っているため、一致しないことがある。
- 検出下限値以上で定量下限値未満の場合は、精度が保証できない数値であることから括弧付きの濃度表記で記載している。
- Cは標準酸素濃度補正をした水銀濃度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)である。
なお、算出は次式による
$$C = [(21 - O_n) / (21 - O_s)] \cdot C_s$$
$$O_n: \text{省令で定める値 } 12 (\%)$$
$$O_s: \text{排ガス中の酸素濃度} (\%)$$
- 湿り排ガス流量(m^3/h) = 断面積(m^2) × 流速(m/s) × 60² × 273.15 / (273.15 + θ_2) × (Pa + Ps) / 101.32
 θ_2 : 排ガス温度(°C) Pa: 大気圧(kPa) Ps: 排ガスの静圧(kPa)
- 乾き排ガス流量(m^3/h) = 湿り排ガス流量(m^3/h) × (1 - Xw/100)
Xw: 排ガス中の水蒸気の体積百分率(%)
- 水銀濃度の検出下限値
ガス状水銀 0.01 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
粒子状水銀 0.001 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- 上記※印の項目は計量法第107条の計量証明対象外である。

月 報 (桂苑帳票：設備運転)

データ日付：令和3年 2月 (2/3)

日付 天候	電力量											
	受電		焼却合計		プラント用		建築物		照明用		破碎機	
	kWh	kWh	kWh	kWh	動力	動力	kWh	kWh	kWh	kWh	動力	動力
02/01	3,630	3,750	2,570	800	380	*						
02/02	15,170	15,910	13,110	2,310	490	*						
02/03	15,870	16,520	13,630	2,400	490	120						
02/04	15,280	16,010	13,130	2,380	500	50						
02/05	4,790	5,440	3,200	1,810	430	*						
02/06	2,950	3,100	2,240	660	200	*						
02/07	2,650	2,770	2,170	550	50	*						
02/08	3,920	4,400	2,670	1,430	300	*						
02/09	11,870	12,530	10,150	1,970	410	*						
02/10	16,090	16,700	13,810	2,400	490	140						
02/11	14,150	14,880	12,170	2,220	490	*						
02/12	3,600	3,660	2,500	780	380	60						
02/13	2,860	2,970	2,180	580	210	*						
02/14	2,550	2,690	2,080	550	60	*						
02/15	3,420	3,530	2,420	740	370	*						
02/16	15,740	16,440	13,630	2,320	490	40						
02/17	16,210	16,880	13,940	2,440	500	130						
02/18	15,830	16,600	13,610	2,500	490	60						
02/19	6,080	6,430	4,650	1,350	430	*						
02/20	2,760	2,880	2,150	560	170	*						
02/21	2,630	2,740	2,040	560	140	*						
02/22	12,000	12,490	10,280	1,810	400	60						
02/23	15,510	16,200	13,460	2,260	480	*						
02/24	7,040	7,670	4,960	2,230	480	140						
02/25	3,700	3,770	2,440	830	500	50						
02/26	3,650	3,700	2,530	710	460	40						
02/27	3,100	3,210	2,420	560	230	*						
02/28	2,850	2,930	2,410	440	80	*						
最大	16,210	16,880	13,940	2,500	500	140						
最小	2,550	2,690	2,040	440	50	40						
平均	8,068	8,457	6,663	1,434	361	81						
合計	225,900	236,800	186,550	40,160	10,100	890						
備考												

