

○各し尿処理施設より搬入される脱水汚泥及びし渣の含水率データ

項目			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	平均値
●汚泥再生処理センター	脱水	し尿	59.6	54.5	58.6	47.4	52.8	54.6
	し渣	浄化槽	69.9	56.4	58.8	62.5	61.6	61.8
	脱水	A機	83.6	83.7	84.7	—	85.0	84.3
	汚泥	B機	83.4	84.2	84.7	85.0	—	84.3
●飯塚市環境センター	脱水	し尿	57.2	58.4	58.6	55.7	55.6	57.1
	し渣	浄化槽	49.2	40.8	53.1	52.1	56.2	50.3
	脱水	No.1	81.8	82	81.7	81.6	82.1	81.8
	汚泥	No.2	82.1	81.7	82.3	81.6	81.0	81.7
●穂波苑	脱水	し尿	54.7	64.2	57.9	59.8	54.8	58.3
	し渣	浄化槽	63.7	60.2	55.6	57.0	57.4	58.8
	脱水 汚泥	No.1	88.9	87.9	87.3	85.7	84.9	86.9
		No.2	86.5	87.3	85.5	87.1	85.7	86.4
		No.3	—	—	85.6	85.5	85.5	85.5
●嘉麻浄化センター	脱水	し尿	51.8	55.7	46.9	52.3	52.3	51.8
	し渣	浄化槽	40.1	44.7	42.2	48.7	48.7	44.9
	脱水	A機	83.1	82.9	82.9	84.8	84.8	83.7
	汚泥	B機	83.3	83.5	83.5	84.7	83.5	83.7