

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]（令和 6 年 9 月）

対象期間：令和 6 年 9 月 1 日～令和 6 年 9 月 30 日

焼却した一般廃棄物の種類及び数量

種類		数量(単位)
一般廃棄物	紙・布類	499.67 (t / 月)
	木・竹類	67.58 (t / 月)
	ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類	389.98 (t / 月)
	厨芥類	108.58 (t / 月)
	不燃物類	4.43 (t / 月)
	その他	37.67 (t / 月)

燃焼ガス及び排ガスの分析の実績状況と措置(連続測定記録)

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度
測定位置	燃焼ガス出口(炉頂)	バグフィルタ前ダクト	バグフィルタ出口ダクト
測定結果が得られた日	令和 6 年 10 月 1 日	令和 6 年 10 月 1 日	令和 6 年 10 月 1 日
測定結果	1号炉月平均 865 °C	1号炉月平均 189 °C	1号炉月平均 71 ppm
	2号炉月平均 867 °C	2号炉月平均 185 °C	2号炉月平均 72 ppm
	別紙参照	別紙参照	別紙参照

※上記のチャート紙は桂苑のみ開示

ばいじんの除去の実施状況と措置

	冷却設備(ガス冷却装置)	排ガス処理設備(バグフィルタ)
ばいじんの除去を行った日	令和6年9月3日 スートブロー 1・2号	平常運転中 バグフィルタの除じんはすべて機器によるエアージャーのみ。 ※タイマー約3分間で16列を一巡 ※差圧計により反応、ランダムに可動。一日に10～15回程度。
ばいじんの除去を行った日	令和6年9月4日 スートブロー 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和6年9月5日 スートブロー 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和6年9月11日 スートブロー 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和6年9月12日 スートブロー 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和6年9月13日 スートブロー 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和6年9月18日 スートブロー 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和6年9月19日 スートブロー 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和6年9月20日 スートブロー 1・2号	
ばいじんの除去を行った日	令和6年9月25日 スートブロー 2号	
ばいじんの除去を行った日	令和6年9月26日 スートブロー 2号	
ばいじんの除去を行った日	令和6年9月27日 スートブロー 2号	
ばいじんの除去を行った日	令和6年9月28日 スートブロー 2号	

熱灼原料分析結果

	1ヶ月に1回以上	結果	1年に1回以上	結果
採取位置	1, 2号BF・GC下	1.9 %	不燃物コンベア	%
採取した年月日	令和 6 年 9 月 11 日		令和 年 月 日	
測定結果が得られた日	令和 6 年 9 月 20 日		令和 年 月 日	

排ガスの分析結果

		6ヶ月に1回以上	1年に一回以上
採取位置		バグフィルタ出口ダクト	
採取した年月日		令和 年 月 日	令和 年 月 日
測定結果が得られた日		令和 年 月 日	令和 年 月 日
ダイオキシン類		/	1号 (ng-TEQ/m ³ N)
			2号 (ng-TEQ/m ³ N)
ばい煙量又は ばい煙濃度	硫黄酸化物	1号 (m ³ /h)	/
		2号 (m ³ /h)	
	ばいじん	1号 (g/m ³ n)	
		2号 (g/m ³ n)	
	塩化水素	1号 (mg/m ³ n)	
		2号 (mg/m ³ n)	
	窒素酸化物	1号 (cm ³ /m ³ n)	
		2号 (cm ³ /m ³ n)	

試験成績書

ふくおか県央環境広域施設組合 様

株式会社 環境科学システム
〒816-0901福岡県大野城市乙金東三丁目10番12号
TEL (092) 504-2869 FAX (092) 504-8898
代表取締役 眞鍋 九三生

依頼されました試料の試験結果は、以下のとおりです。

施設名	桂苑 ごみ焼却処理施設
試料名	フライアッシュ
採取年月日	令和6年9月11日
採取時間	5:00
採取箇所	1, 2号BF・GC
採取者	依頼者
試料提出日	令和6年9月11日
試験項目	試験結果
水分 (%)	---
大型不燃物 (%)	---
熱灼減量 (%)	1.9
【備考】	
試験方法：昭和52年11月4日環整第95号に準じた。	

